

Direction des Retraites et de la Solidarité Angers - Visite locaux du CSSCTLA

Date visite : 24 novembre 2020

Lieu visite : Cholet - espaces de travail occupés par les intérimaires

Secrétaire de visite : L Glaziou (CGT) et A Loiseau (CFDT)

Personnes présentes : L. Glaziou, A. Loiseau, Ph. Robert, C. Barbot

1ère présentation : CSSCTLA du 14 01 2021

| Questions ou remarques recueillies lors de la visite | | Fait | En cours | Non fait | Non Justifié ou Non Réalisable | Pilotes - Intervenants | Réponses apportées suite à la visite |
|--|---|---------------------|----------|----------|--------------------------------|------------------------|---|
| Les questions ou remarques dans les cellules en bleu ont été soldées lors du(es) précédent(s) CSSCTLA, ne plus les modifier et ne rien y inscrire. | | | | | | | |
| Nombre total de questions ou de remarques : | | 3 | 100% 3 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | Modification à inscrire en rouge |
| Observations générales | | | | | | | |
| 1 | Echanges avec la responsable du site, responsable de l'unité PAG270: En poste depuis le 01.05.20 et sur site depuis le 01.06.20. Un planning a été mis en place et affiché sur la salle de détente (utilisée pour déjeuner) pour permettre aux agents de s'inscrire sur des créneaux horaires (limité à 5 personnes). Chacun veille à bien nettoyer/désinfecter après chaque utilisation/passage. L'aération de la pièce est faite régulièrement par les occupants. Il en est de même pour les autres locaux. | . | . | . | . | Responsable site | . |
| 2 | PAG 270: 10 intérimaires (2 groupes de 5: 1 groupe dont la fin de contrat est au 31.12.20 et un autre groupe présent jusqu'au 31.05.21). Tutorat géré en roulement (présentiel/TOD) par 3 permanents. | . | . | . | . | RU PAG270 | . |
| 3 | PAG 320: 3 intérimaires (fin de contrat au 31.12.20). Tutorat permanent, géré en roulement pour assurer une présence sur site par l'animateur et l'assistant. | . | . | . | . | RU PAG320 | . |
| 4 | PAG270/PAG320: La délégation constate l'installation des intérimaires dans de bonnes conditions permettant de respecter la distanciation. | . | . | . | . | | . |
| 5 | Sanitaires communs syndic: Depuis 15 jours, un seul passage du personnel de ménage le soir (auparavant, 2 passages demandés, lié au contexte sanitaire). Il a été demandé le matin même au service logistique, à l'appui de photos, qu'une prestation plus qualitative soit mise en place ainsi qu'un retour à un nettoyage plus renforcé, au regard du contexte sanitaire, en rétablissant la prestation deux fois par jour. | CSSCT 14 01 2021 | 1 | | | Logistique | Relance faite auprès de ESSOR pour un nettoyage plus renforcé en rétablissant la prestation deux fois par jour. Les nettoyages ont été réalisés. La responsable de site de Cholet, confirme, après le groupe préparatoire du 07.01.21, que toutes les actions ont été menées. |

Direction des Retraites et de la Solidarité Angers - Visite locaux du CSSCTLA

Date visite : 24 novembre 2020

Lieu visite : Cholet - espaces de travail occupés par les intérimaires

Secrétaire de visite : L Glaziou (CGT) et A Loiseau (CFDT)

Personnes présentes : L. Glaziou, A. Loiseau, Ph. Robert, C. Barbot

1ère présentation : CSSCTLA du 14 01 2021

| Questions ou remarques recueillies lors de la visite | | Fait | En cours | Non fait | Non Justifié ou Non Réalizable | Pilotes - Intervenants | Réponses apportées suite à la visite |
|--|---|---------------------|----------|----------|--------------------------------------|---------------------------|---|
| Les questions ou remarques dans les cellules en bleu ont été soldées lors du(es) précédent(s) CSSCTLA, ne plus les modifier et ne rien y inscrire. | | | | | | | |
| Nombre total de questions ou de remarques : | | 3 | 100% 3 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | Modification à inscrire en rouge |
| Recommandations particulières | | | | | | | |
| 6 | PAG270: pièce 6D (salle de réunion): constat de nombreux câbles au sol, prévoir d'installer d'autres goulottes ou revoir la configuration des postes de travail, en particulier pour dégager l'espace permettant d'accéder à l'issue de secours. | CSSCT 14 01 2021 | 1 | | | Logistique | Fait. |
| 7 | PAG320: pièce 5G: le bloc autonome d'éclairage de secours (BAES) est installé au-dessus d'une porte devant laquelle est installée une armoire basse. Aussi, au regard des aménagements mis en place pour fluidifier la circulation des agents, la délégation suggère de déplacer ce bloc pour le réinstaller au-dessus de la porte de la pièce 4G (qui est pourvue d'une issue de secours). Ainsi, cette signalétique permettrait de signifier précisément l'accès à l'issue de secours, qui serait ainsi davantage identifiée. | CSSCT 14 01 2021 | 1 | | | Logistique | Vu qu'il n'était pas possible de déplacer un meuble bas, le BAES a été déplacé le lundi 30 novembre conformément à la demande des utilisateurs. |